

## 2022 年 10 月份安全评价项目信息表

项目编号:

|                       |  |         |      |
|-----------------------|--|---------|------|
| 项目名称                  | 中化石油山东有限公司诸城市密州路加油站柴油设施改汽油设施项目安全预评价  |         |      |
| 项目简介                  | <p>中化石油山东有限公司诸城市密州路加油站主要经营汽油、柴油，是成品油批发零售经营的加油站（以下均称加油站），于 2022 年 10 月 10 日换发了危险化学品经营许可证（证书编号：鲁潍危化经[2022]006042 号），有效期:2022 年 10 月 12 日至 2025 年 10 月 11 日；于 2020 年 5 月 19 日换发了成品油零售经营许可证（证书编号：鲁油零售证书第 3707073003 号），有效期:2020 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日。该加油站现有 30m<sup>3</sup> 埋地汽油罐 2 个，30m<sup>3</sup> 埋地柴油罐 2 个，总容量 90m<sup>3</sup>（柴油折半），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条之规定，为三级加油站。因经营需要，该加油站拟将 1 台 30 m<sup>3</sup> 柴油储罐改为 92#汽油储罐，将加油机原有的两把柴油加油枪更换为两把汽油加油枪，改造后油站折合罐容由 90 m<sup>3</sup> 变为 105 m<sup>3</sup>，由三级站升级为二级站。</p> |         |      |
| 评价人员                  | 姓 名  | 备注      |      |
| 项目负责人                 | 郝大平  |         |      |
| 项目组成员                 | 崔强   |         |      |
|                       | 王静   |         |      |
|                       | 刘卫国  |         |      |
|                       | 赵云峰  |         |      |
| 报告编制人                 | 郝大平  |         |      |
| 报告审核人                 | 刘振忠  |         |      |
| 过程控制负责人               | 刘云红  |         |      |
| 技术负责人                 | 刘彩霞  |         |      |
| 技术专家<br>或有关技术人员       |  |         |      |
|                       |  |         |      |
|                       |  |         |      |
|                       |  |         |      |
| 到现场开展安全<br>评价工作情况     | 时 间  | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|                       | 2022.9.19  | 郝大平 崔强  | 初访   |
|                       | 2022.9.21  | 郝大平 崔强  | 现场考察 |
| 安全评价报告提交时间：2022.10.12 |  |         |      |
| 有必要公开的其它内容：           |  |         |      |

中化石油山东有限公司诸城市密州路加油站现场照片







|        |              |                          |         |      |
|--------|--------------|--------------------------|---------|------|
| 甲<br>方 | 名称<br>(或姓名)  | 中化石油山东有限公司诸城市密州路加油站 (签章) |         |      |
|        | 法定代表人        | (签章)                     | 委托代理人   | (签章) |
|        | 联系人          | 冯叶 (签章)                  |         |      |
|        | 住所<br>(通信地址) | 潍坊市诸城市密州东路60号            |         |      |
|        | 电话           | 1504001522               | E-mail  |      |
|        | 开户银行         |                          |         |      |
|        | 帐号           |                          | 邮 政 编 码 |      |
| 乙<br>方 | 名称<br>(或姓名)  | (签章)                     |         |      |
|        | 法定代表人        | (签章)                     | 委托代理人   | (签章) |
|        | 联系人          | 郝大平                      |         |      |
|        | 住所<br>(通信地址) | 潍坊市高新区银枫路银枫大厦402室        |         |      |
|        | 电话           | 13026558586              | E-mail  |      |
|        | 开户银行         | 兴业银行潍坊分行                 |         |      |
|        | 帐号           | 377010100101078705       | 邮 政 编 码 |      |



中化石油山东有限公司诸城市密州路加油站  
柴油设施改汽油设施项目

安全预评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-022

法定代表人：李悦震

审核定稿人：刘彩霞

评价负责人：郝太平

评价机构联系电话：0531-75639660

2022年10月12日  
(安全评价机构公章)



## 评 价 人 员

|             | 姓名  | 资格证书编号                 | 从业登记编号 | 签字  |
|-------------|-----|------------------------|--------|-----|
| 项目负责<br>人   | 郝大平 | S011041000110192002188 | 028280 | 郝大平 |
| 项目组成<br>员   | 崔强  | 1700000000200717       | 031071 | 崔强  |
|             | 王静  | 1800000000300838       | 034276 | 王静  |
|             | 刘卫国 | 0800000000203440       | 009370 | 刘卫国 |
|             | 赵云峰 | S011037000110191000735 | 030095 | 赵云峰 |
| 报告编制<br>人   | 郝大平 | S011041000110192002188 | 028280 | 郝大平 |
| 报告审核<br>人   | 刘振忠 | S011032000110201000509 | 024120 | 刘振忠 |
| 过程控制<br>负责人 | 刘云红 | 1800000000200682       | 024118 | 刘云红 |
| 技术负责<br>人   | 刘彩霞 | 1700000000100141       | 006770 | 刘彩霞 |

面积为 2208.4m<sup>2</sup>，一旦发生火灾爆炸事故，在爆炸暴露半径范围内的设备设施可能在火灾、爆炸事故中受到损坏。

8、根据各项评价结果，对建设项目装置设施等方面提出了对应的安全对策措施和建议。

通过对该项目潜在的危险、有害因素进行评价分析，该项目潜在的危险、有害因素在采取并落实本报告及下步安全设施设计中提出的安全对策措施后，可以得到控制，能够达到可接受的程度。

根据该项目评价结果，形成如下评价结论：

该项目选址合理，符合当地规划，总平面布置合理，拟采用的工艺技术、设备选型合理，能够满足成品油经营储存要求。通过采取安全技术措施和落实安全管理措施，该项目建成后存在的危险、有害因素可以得到控制，风险程度处于可接受程度。